

周南地区衛生施設組合  
令和 2 年 1 月 6 日

ダイオキシン類の測定結果について

このたび、周南地区衛生施設組合恋路クリーンセンターのダイオキシン類の発生の実態把握をするため次のとおり調査を実施しましたので報告します。

1 測定

測定日 3号炉 令和元年10月25日

測定機関 中外テクノス株式会社

サンプリング 排ガス

焼却施設 恋路クリーンセンター  
処理能力 110 t / 24 h × 3 炉  
全連続炉  
ろ過式集じん機設置 平成7年9月竣工  
(基幹改良工事により触媒ろ布に変更)

2 測定結果

サンプリング		排ガス
ダイオキシン類濃度	3号炉	0.0000081ng-TEQ / m <sup>3</sup> N
協定値		0.1 ng-TEQ / m <sup>3</sup> N