

一般廃棄物処理施設の維持管理記録表

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の4の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理に関する記録は次のとおりです。

1 焼却施設

令和元年8月

1 設置者	組合長 國井益雄	2 施設名称	周南地区衛生施設組合 恋路クリーンセンター
3 設置場所	山口県下松市大字河内340番地		
4 施設の種類	流動床式焼却炉	5 使用開始年月	平成7年10月1日

6 処分した一般廃棄物の各月ごとの数量

(単位・トン/月)

4月	5月	6月	7月	8月	9月
5,454	6,914	5,587	6,322	6,066	
10月	11月	12月	1月	2月	3月

	7 燃烧室中の燃 烧ガス温度(°C)	8 集じん器に流 入する燃焼ガス の温度(°C)	9 排ガス中の CO濃度(ppm)
測定を行った位置	主燃烧室	バグフィルタ入口	バグフィルタ出口
1号炉	922~1,021	188~192	6~70
2号炉	906~970	188~191	5~46
3号炉			

注1) 測定結果数値は、毎日の連続測定、記録による。

注2) CO濃度は、1時間の移動平均値。

10 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日	令和元年8月23日
-----------------------------------	-----------

11 排ガス中のダイオキシン濃度

① 排ガスの 採取位置	1号炉 煙突測定孔	② 排ガスの 採取日	令和元年 7月12日
③ 測定結果が 得られた日	令和元年 8月5日	④ 測定結果	0.00000010 ng-TEQ/m ³ N

12 排ガス中のばい煙又はばい煙濃度

① 排ガスの 採取位置	1号炉 煙突測定孔	② 排ガスの 採取日	令和元年 8月5日
③ 測定結果			
硫黄酸化物	ばいじん	窒素酸化物	塩化水素
1ppm未満	0.002g/m ³ N	16ppm	1.9ppm