

恋路クリーンセンター稼動状況報告

令和元年5月

| | | 単位 | 月合計 | 日平均 | 最大/日 | 最小/日 | 備考 |
|--------------------|---------|--------------------|-------|-------|------|------|---------------------------------|
| ごみ搬入量 | 下松市 | t | 1,616 | 76.9 | 121 | 18 | 日数 21.0 |
| | 光市 | t | 1,352 | 64.4 | 101 | 29 | 日数 21.0 |
| | 周南市 | t | 3,480 | 165.7 | 285 | 40 | 日数 21.0 |
| | 計 | t | 6,448 | 307.0 | 499 | 94 | 日数 21.0 |
| ごみ焼却日数 | 1 炉 運 転 | 日 | | | | | |
| | 2 炉 運 転 | 日 | 31.0 | | | | |
| | 3 炉 運 転 | 日 | | | | | |
| | 休 炉 | 日 | | | | | |
| ごみ焼却量 | 1 炉 運 転 | t | | | | | |
| | 2 炉 運 転 | t | 6,914 | 223.0 | 241 | 203 | 日数 31.0 |
| | 3 炉 運 転 | t | | | | | |
| | 計 | t | 6,914 | 223.0 | 241 | 203 | 日数 31.0 |
| 排ガス検査 (3号炉) | ばいじん | g/m ³ N | | 0.003 | | | 協定値 0.02g/m ³ N以下 |
| | 塩化水素 | ppm | | 1.9 | | | 協定値 20ppm以下 |
| | 硫黄酸化物 | ppm | | 1未満 | | | 協定値 20ppm以下 |
| | 窒素酸化物 | ppm | | 50 | | | 協定値 100ppm以下 |
| ごみ質検査 | 可燃物 | % | 38.0 | | | | |
| | 不燃物 | % | 0.1 | | | | |
| | プラスチック | % | 2.5 | | | | |
| | 水分 | % | 59.4 | | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| 前年度同月ごみ搬入量：5,832 t | | | | | | | |