

恋路クリーンセンター稼働状況報告

令和元年6月

		単位	月合計	日平均	最大/日	最小/日	備考
ごみ搬入量	下松市	t	1,339	67.0	101	17	日数 20.0
	光市	t	1,106	55.3	77	29	日数 20.0
	周南市	t	2,902	145.1	203	39	日数 20.0
	計	t	5,347	267.4	353	86	日数 20.0
ごみ焼却日数	1炉運転	日	10.6				
	2炉運転	日	19.4				
	3炉運転	日					
	休炉	日					
ごみ焼却量	1炉運転	t	1,221	115.2	118	111	日数 10.6
	2炉運転	t	4,366	225.1	234	217	日数 19.4
	3炉運転	t					
	計	t	5,587	186.2	234	111	日数 30.0
排ガス検査 (1号炉)	ばいじん	g/m ³ N		0.001			協定値 0.02g/m ³ N以下
	塩化水素	ppm		3.7			協定値 20ppm以下
	硫黄酸化物	ppm		1未満			協定値 20ppm以下
	窒素酸化物	ppm		51			協定値 100ppm以下
ごみ質検査	可燃物	%	41.4				
	不燃物	%	0.0				
	プラスチック	%	4.9				
	水分	%	53.7				
備考							
前年度同月ごみ搬入量：5,499t							