

恋路クリーンセンター稼働状況報告

令和2年1月

		単位	月合計	日平均	最大/日	最小/日	備考
ごみ搬入量	下松市	t	1,333	70.2	136	15	日数 19.0
	光市	t	1,053	55.4	118	18	日数 19.0
	周南市	t	2,846	149.8	319	36	日数 19.0
	計	t	5,232	275.4	573	76	日数 19.0
ごみ焼却日数	1炉運転	日	3.0				
	2炉運転	日	24.4				
	3炉運転	日					
	休炉	日	3.6				
ごみ焼却量	1炉運転	t	354	118.0	123	116	日数 3.0
	2炉運転	t	5,678	232.7	243	218	日数 24.4
	3炉運転	t					
	計	t	6,032	220.1	243	116	日数 27.4
排ガス検査 (1号炉)	ばいじん	g/m ³ N		0.001			協定値 0.02g/m ³ N以下
	塩化水素	ppm		1.9			協定値 20ppm以下
	硫黄酸化物	ppm		1未満			協定値 20ppm以下
	窒素酸化物	ppm		53			協定値 100ppm以下
ごみ質検査	可燃物	%	54.4				
	不燃物	%	0.1				
	プラスチック	%	2.2				
	水分	%	43.3				
備考							
前年度同月ごみ搬入量：4,954 t							