

恋路クリーンセンター稼動状況報告

令和元年12月

		単位	月合計	日平均	最大/日	最小/日	備考
ごみ搬入量	下松市	t	1,492	67.8	146	9	日数 22.0
	光市	t	1,207	54.9	80	27	日数 22.0
	周南市	t	3,189	144.9	212	40	日数 22.0
	計	t	5,888	267.6	431	99	日数 22.0
ごみ焼却日数	1炉運転	日	0.0				
	2炉運転	日	28.8				
	3炉運転	日					
	休炉	日	2.2				
ごみ焼却量	1炉運転	t	5				日数 0.0
	2炉運転	t	6,561	227.8	244	204	日数 28.8
	3炉運転	t					
	計	t	6,566	228.0	244	204	日数 28.8
排ガス検査 (3号炉)	ばいじん	g/m ³ N		0.001			協定値 0.02g/m ³ N以下
	塩化水素	ppm		1.3未満			協定値 20ppm以下
	硫黄酸化物	ppm		1未満			協定値 20ppm以下
	窒素酸化物	ppm		45			協定値 100ppm以下
ごみ質検査	可燃物	%	41.2				
	不燃物	%	0.2				
	プラスチック	%	2.0				
	水分	%	56.6				
備考							
前年度同月ごみ搬入量：5,392 t							