

令和6年度 恋路クリーンセンター稼働状況

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ごみ受入日数		日	21	21	20	23	21	20	23	20	22	19	18	20
ごみ搬入量	下松市	トン	1,388	1,396	1,209	1,387	1,183	1,198	1,312	1,248	1,237	1,132	943	1,122
	光市		1,077	1,160	1,047	1,222	980	987	1,044	993	1,081	904	781	899
	周南市		2,888	2,988	2,579	2,877	2,554	2,504	2,780	2,550	2,759	2,407	2,031	2,460
	計		5,353	5,544	4,835	5,486	4,717	4,689	5,136	4,791	5,077	4,443	3,755	4,481
(参考) 前年度同月ごみ搬入量		トン	5,028	5,609	5,571	5,492	5,311	5,030	5,333	4,820	5,124	4,749	4,289	4,601
ごみ焼却日数	1炉運転	日	5.8	24.3	7.5	1.6	15.5	19.0	1.4	14.4	7.2	1.0	2.0	
	2炉運転		24.2	6.7	22.5	29.4	15.1	11.0	29.6	15.6	20.2	24.4	12.0	31.0
	3炉運転													
	休炉						0.4				3.6	5.6	14.0	
ごみ焼却量	1炉運転	トン	634	2,795	869	191	1,648	2,048	152	1,544	753	117	225	
	2炉運転		5,091	1,602	4,969	6,381	3,048	2,305	6,340	3,054	4,053	4,892	2,635	6,131
	3炉運転													
	計		5,725	4,397	5,838	6,572	4,696	4,353	6,492	4,598	4,806	5,009	2,860	6,131
ごみ質検査		単位	5月		7月		9月		11月		1月		3月	
			湿基準	乾基準	湿基準	乾基準	湿基準	乾基準	湿基準	乾基準	湿基準	乾基準	湿基準	乾基準
可燃物	ちゅう芥類	%	27.9	16.9	10.2	3.4	23.1	10.2	11.3	5.0	16.9	7.3	20.6	11.4
	紙類		42.9	48.4	52.8	54.2	46.4	48.8	56.8	65.8	48.5	50.4	50.1	53.7
	木竹類		9.4	9.2	11.5	11.5	9.5	11.8	21.7	15.9	20.5	23.6	14.1	13.3
	布類		1.6	2.5	6.1	3.9	4.2	5.4	4.1	5.5	2.4	3.2	1.9	2.7
	プラスチック類		15.9	20.0	17.2	24.3	14.4	20.6	5.1	6.6	5.3	7.9	11.5	16.9
	その他		1.5	1.7	1.9	2.2	1.1	1.1	1.0	1.2	5.2	5.7	1.8	2.0
不燃物	金属類		0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.9	0.0	0.0
	ガラス類		0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他		0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ごみの三成分	水分	%	44.2		44.5		38.6		40.4		39.9		38.0	
	灰分		4.8		4.7		5.6		8.2		7.4		6.4	
	可燃分		51.0		50.8		55.6		51.4		52.7		55.6	

(単位：ppm)

悪臭物質測定	項目		アンモニア	メチルメル カプタン	硫化水素	硫化メチル	二硫化 メチル	トリメチル アミン	アセトアル デヒド	スチレン	プロピオン酸	ノルマル 酪酸	ノルマル 吉草酸	イソ吉草酸
	測定結果	風上	0.2	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005未満	0.01未満	0.002未満	0.0001未満	0.00009未満	0.0001未満
		風下	0.2	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005未満	0.01未満	0.002未満	0.0001未満	0.00009未満	0.0001未満
	協定値		1以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	0.005以下	0.005以下	0.05以下	0.4以下	0.03以下	0.001以下	0.0009以下	0.001以下
	測定日：令和6年8月22日							注) 試料採取地点の高さは、地上1.5mです。						

(単位：dB)

騒音測定	時間帯		朝	昼	夕	夜
	測定結果	A地点	40	50	43	39
		B地点	37	48	42	38
	協定値		45以下	50以下	45以下	40以下
	測定日：令和6年11月19日～20日					

朝：午前6時から午後8時まで

昼：午前8時から午後6時まで

夕：午後6時から午後9時まで

夜：午後9時から翌日の午前6時まで

(単位：dB)

振動測定	時間帯		夜間	昼間
	測定結果	A地点	25未満	25未満
		B地点	25未満	25未満
	協定値		55以下	60以下
	測定日：令和6年11月19日～20日			

夜間：午後7時から午前8時まで

昼間：午前8時から午後7時まで