令和8年度　一般廃棄物処理施設の維持管理記録表

１　処分した一般廃棄物（可燃ごみ）の月ごとの数量

焼却量	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
	トン	4,506	4,459	4,920	5,521								

２　燃焼室中の燃焼ガス温度（測定を行った位置：主燃焼室）

	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
１号炉	℃	906～957		930～1018	920～997								
２号炉		916～987	936～969		865～1015								
３号炉		918～956	914～981	888～1003									

注）測定結果数値は、毎日の連続測定、記録による。

３　集じん器に流入する燃焼ガスの温度（測定を行った位置：集じん器入口）

	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
１号炉	℃	188～191		188～192	182～226								
２号炉		187～226	188～191		187～193								
３号炉		188～195	188～194	188～227									

注）測定結果数値は、毎日の連続測定、記録による。

付記）集じん器に流入する燃焼ガス温度のうち、200℃より高いものは、下記の理由によるものです。

触媒バグフィルタの触媒再活性のためのリフレッシュ運転によるもの　４月２号炉、６月３号炉、７月１号炉

４　排ガス中のCO濃度（測定を行った位置：集じん器出口）

	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
１号炉	ppm	7～36		8～68	8～61								
２号炉		3～53	3～39		4～67								
３号炉		3～34	3～42	1～45									

注）測定結果数値は毎日の連続測定記録による。CO濃度は１時間の移動平均値。

５　冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日

廃熱ボイラーの除じんはスートブロワによる払い落しにより毎日実施する。

バグフィルタの除じんはパルスジェットによる払い落しにより毎日実施する。

６　排ガス中のばい煙又はばい煙濃度

	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
測定号炉	－	２号炉	３号炉	１号炉	１号炉								
排ガスの採取日	－	４月30日	５月22日	６月16日	７月24日								
硫黄酸化物	ppm	1未満	1未満	1未満	1未満								
ばいじん	g/㎥N	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
窒素酸化物	ppm	36	45	33	17								
塩化水素	ppm	0.9	1.4	2.9	2.2								

７　排ガス中のダイオキシン類濃度

測定号炉	単位	排ガスの採取日	測定結果が得られた日	測定結果	自主規制値
１号炉	ng-TEQ/㎥N				0.1
２号炉					
３号炉					