令和８年度　恋路クリーンセンター稼働状況

項目		単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
ごみ受入日数		日	21	18	22	23								
ごみ搬入量	下松市	トン	1,216	1,199	1,257	1,189								
	光市		987	976	1,054	1,041								
	周南市		2,688	2,641	2,732	2,612								
	計		4,891	4,816	5,043	4,842	0	0	0	0	0	0	0	0
（参考）前年度同月ごみ搬入量		トン	*4,621*	*5,486*	*4,940*	*5,078*	*4,595*	*4,856*	*5,126*	*4,482*	*5,277*	*4,356*	*3,852*	*4,747*
ごみ焼却日数	１炉運転	日	18.0	20.4	16.2	8.8								
	２炉運転		12.0	10.6	13.8	21.1								
	３炉運転													
	休炉					1.1								
ごみ焼却量	１炉運転	トン	2,033	2,247	1,869	1,034								
	２炉運転		2,473	2,212	3,051	4,487								
	３炉運転													
	計		4,506	4,459	4,920	5,521	0	0	0	0	0	0	0	0

ごみ質検査		単位	５月		７月		９月		11月		１月		３月	
			湿基準	乾基準	湿基準	乾基準	湿基準	乾基準	湿基準	乾基準	湿基準	乾基準	湿基準	乾基準
可燃物	ちゅう芥類	%	30.9	17.7	32.0	16.8								
	紙類		49.9	57.9	45.8	55.1								
	木竹類		2.5	2.3	5.4	5.2								
	布類		6.7	8.7	5.9	8.2								
	プラスチック類		10.0	13.4	9.9	13.8								
	その他		0.0	0.0	1.0	0.9								
不燃物	金属類		0.0	0.0	0.0	0.0								
	ガラス類		0.0	0.0	0.0	0.0								
	その他		0.0	0.0	0.0	0.0								
ごみの三成分	水分	%	51.4		52.2									
	灰分		2.7		4.4									
	可燃分		45.9		43.4									

（単位：ppm）

	項目		アンモニア	メチルメルカプタン	硫化水素	硫化メチル	二硫化メチル	トリメチルアミン	アセトアルデヒド	スチレン	プロピオン酸	ノルマル酪酸	ノルマル吉草酸	イソ吉草酸
悪臭物質測定	測定結果	風上												
		風下												
	協定値		1以下	0.002以下	0.02以下	0.01以下	0.005以下	0.005以下	0.05以下	0.4以下	0.03以下	0.001以下	0.0009以下	0.001以下
	測定日：							注）試料採取地点の高さは、地上1.5mです。						

（単位：dB）

	時間帯		朝	昼	夕	夜
騒音測定	測定結果	Ａ地点				
		Ｂ地点				
	協定値		45以下	50以下	45以下	40以下
	測定日：					

朝：午前６時から午前８時まで

昼：午前８時から午後６時まで

夕：午後６時から午後９時まで

夜：午後９時から翌日の午前６時まで

（単位：dB）

	時間帯		夜間	昼間
振動測定	測定結果	Ａ地点		
		Ｂ地点		
	協定値		55以下	60以下
	測定日：			

夜間：午後７時から午前８時まで

昼間：午前８時から午後７時まで